МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75
г. Челябинска
ИНН 7449017330 / КПП 744901001
454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1
тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43
Электронная почта shcola75@mail.ru

Отчёт по устранению замечаний ОДН № 3 от 05.02.203 г. к приёмке филиала МБОУ № 75 к 2013/2014 учебном году

	Замечание	Отметка о выполнении	Подтверждающий документ
1	Не проведена проверка пожарных кранов на водоотдачу	Устранено	Договор на испытание внутреннего пожарного водопровода № 32 от 12.02.2013г.
2	Светильники в подвальных помещениях и у запасного выхода не обеспечены колпаками (рассеивателями)	Устранено	
3	Отсутствуют Планы эвакуации людей при пожаре на 1 и 2 этажах в восточной части здания у лестничных клеток	Устранено	Договор № 37 на разработку планов эвакуации при пожаре от 13.02.2013 г.
4	Не в полном объеме здание укомплектовано знаками пожарной безопасности	Устранено	
5	Планы эвакуации не соответствуют поэтажной планировке, обозначением места нахождения эвакуирующихся и кнопкой включения пожарной автоматики	Устранено	Договор№ 37 на разработку планов эвакуации при пожаре» от 13.02.2013 г.
6	Загроможден проезд к зданию школы с западной стороны. Заросли кустарников, деревьев	Устранено	
7	Отверстие в противопожарной преграде (в стене) между противопожарными дверьми электрощитовой и перекрытиями не оштукатурено	Устранено	

8	Отверстия в противопожарных преградах (в потолочном перекрытии) между люком выхода на кровлю и перекрытиями не оштукатурено	Устранено	
9	Несущие конструкции лестничных маршей (касауры) подвального помещения не имеют требуемого предела огнестойкости	Устранено	Акты
10	Подвальное помещение (деревянный пристрой - бомбоубежище) является федеральной собственностью, на балансе МБОУ СОШ № 75 не состоит, акт-приемки передачи имущества не включает данный объект, поэтому школа не имеет прав по обслуживанию не стоящего на балансе здания (письма в Администрацию Ленинского района Челябинска и ГУ МЧС России по Челябинской области прилагаются);	Устранено	
11	Не разработана и не представлена новая декларация пожарной безопасности в связи с изменениями юридического лица исправлена	Устранено	Декларация, утвержденная ГУ МЧС России по Челябинской области
12	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания мастерских	Устранено	Экспертное заключение ООО «Токмас» об аварийности и невозможности дальнейшей эксплуатации

Директор МБОУ № 75 _____ Е.А. Пагнаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75
г. Челябинска
ИНН 7449017330 / КПП 744901001
454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1
тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43
Электронная почта shcola75@mail.ru

Отчёт по устранению замечаний ОДН № 3 от 05.02.203 г. к приёмке основного здания МБОУ № 75 к 2013/2014 учебном году

	Замечание	Отметка о выполнении	Подтверждающий документ
1	В спортивном зале № 2 установить АПС	Устранено	Договор на установку от 20.11.2013 г.
2	В спортивном зале № 1 извещатель АПС оборудовать защитной конструкцией	Устранено	Договор на установку от 20.11.2013 г.
3	Отверстие в противопожарной преграде (в стене) между противопожарными дверьми и вентиляционной перекрытиями не оштукатурено	Устранено	Фотографии
4	Двери помещения книгохранилища на 1 этаже выполнить с требуемым пределом огнестойкости и сертификатом соответствия	Устранено	Сертификат

Директор МБОУ № 75 _____Е.А. Пагнаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75
г. Челябинска
ИНН 7449017330 / КПП 744901001
454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1
тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43
Электронная почта shcola75@mail.ru

По итогам проверки ГО и ЧС ОДН № 3, проводимой 05.02.203 г., предписаний нет.

Директор МБОУ № 75 _____Е.А. Пагнаева