



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75 г. Челябинска»

ИНН 7449017330 / КПП 744901001

454010, г. Челябинск, ул. Пограничная, 1

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43

Электронная почта shcola75@mail.ru

Исх. № 69
От 11.05.2016 г.

В Отдел надзорной деятельности № 3
Управления по надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской
области
директора МБОУ № 75
Е.А. Пагнаевой

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ

по устранению замечаний Предписания № 686/1/1-46 от 29.05.2015 г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средней общеобразовательной школе № 75 г. Челябинска»

(основное здание, ул. Пограничная, 1)

№	Замечание	Мероприятия по устранению замечаний	Сроки исполнения (отметка о выполнении)	Подтверждающие документы (приложения)
1	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта (отсутствует проект пожарной сигнализации)		Имеется в наличии (на момент проверки находился в папке с документами)	1. Копия проекта пожарной сигнализации (приложение № 1)
2	Отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущей в помещение № 5 на лестничную клетку 4-го этажа	1. Установлен доводчик	Устранено на момент рассмотрения дела 19.06.2015 г.	1. Фотографии (приложение № 2) 2. Отчёт директора МБОУ № 75 Пагнаевой Е.А. о выполнении предписания (приложение № 3)
3	Отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущей в помещение № 13 на лестничную клетку 4-го этажа	1. Установлен доводчик	Устранено на момент рассмотрения дела 19.06.2015 г.	1. Фотографии (приложение № 4) 2. Отчёт директора МБОУ № 75 Пагнаевой Е.А. о выполнении предписания (приложение № 3)
4	Заполнение проёмов в противопожарной перегородке между коридором (помещение № 65) и складом хранения лыж (прилегающее помещение к помещению № 85) не выполнено с пределом огнестойкости не ниже Е1 30 (фактически установлена деревянная дверь)	1. Приобретена противопожарная дверь с доводчиком (договор на поставку и установку № 88)	Устранено на момент рассмотрения дела 24.06.2015 г.	1. Копия договора № 88 от 11.06.2015 г. о поставке и установке противопожарной двери (приложение № 5) 2. Копия акта выполненных работ № 92 от 11.06.2015 г. (приложение № 6) 3. Отчёт директора МБОУ № 75 Пагнаевой Е.А. (приложение № 7)

Директор МБОУ № 75

Е.А. Пагнаева